クリーンセンターしもきた（焼却施設）　維持管理記録【令和7年度】

【ごみ焼却量】

施設の種類	廃棄物の種類	年度累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃性一般廃棄物（ｔ）	2,527.41	181.27	1,251.18	**1,094.96**									
2号炉	可燃性一般廃棄物（ｔ）	3,229.95	1,197.78	947.04	**1,085.13**									
合計		5,757.36	1,379.05	2,198.22	**2,180.09**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【1号炉　炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度（°C）	燃焼室出口	800°C以上	850°C以上	907	907	**907**									
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度（°C）	集じん器入口	200°C以下		175	175	**175**									
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度（ppm）	煙突入口	30ppm以下		4	4	**5**									

【 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設 備 名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	4月9日
排ガス処理設備	**6月30日**

【1号炉　排ガス定期測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（排気筒）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）※1回/6か月	採取日															
		測定結果報告日															
		測定結果	ばいじん（ｇ/㎥）	0.08以下	0.01以下												
			塩化水素（ｍｇ/㎥）	430以下	50以下												
			窒素酸化物（ｐｐｍ）	250以下	80以下												
			硫黄酸化物（ｐｐｍ）	K値17.5以下	20以下												
	ダイオキシン類※1回/年	採取日															
		測定結果報告日															
		測定結果（ng-TEQ/㎥）		1以下	0.05以下												

【2号炉　炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度（°C）	燃焼室出口	800°C以上	850°C以上	909	908	**907**									
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度（°C）	集じん器入口	200°C以下		175	175	**175**									
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度（ppm）	煙突入口	30ppm以下		4	3	**4**									

【 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設 備 名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	
排ガス処理設備	

【2号炉　排ガス定期測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（排気筒）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）※1回/6か月	採取日															
		測定結果報告日															
		測定結果	ばいじん（ｇ/㎥）	0.08以下	0.01以下												
			塩化水素（ｍｇ/㎥）	430以下	50以下												
			窒素酸化物（ｐｐｍ）	250以下	80以下												
			硫黄酸化物（ｐｐｍ）	K値17.5以下	20以下												
	ダイオキシン類※1回/年	採取日															
		測定結果報告日															
		測定結果（ng-TEQ/㎥）		1以下	0.05以下												