

クリーンセンターしもきた（焼却施設） 維持管理記録【令和7年度】

【ごみ焼却量】

[illegible]

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度（℃）	燃焼室出口	800℃以上	850℃以上	907	907	907	902								
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度（℃）	集じん器入口	200℃以下		175	175	175	175								
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度（ppm）	煙突入口	30ppm以下		4	4	5	7								

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設備名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	4月9日、 7月1日
排ガス処理設備	6月30日

【1号炉 排ガス定期測定結果】

[illegible]

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度 (°C)	燃焼室出口	800°C以上	850°C以上	909	908	907	906								
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度 (°C)	集じん器入口	200°C以下		175	175	175	175								
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度 (ppm)	煙突入口	30ppm以下		4	3	4	4								

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設備名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	
排ガス処理設備	

【2号炉 排ガス定期測定結果】

[illegible]