クリーンセンターしもきた（焼却施設）　維持管理記録【令和7年度】

【ごみ焼却量】

施設の種類	廃棄物の種類	年度累計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	可燃性一般廃棄物（ｔ）	9,822.83	181.27	1,251.18	1,094.96	875.85	381.22	1,216.88	1,247.56	674.57	1,156.14	1,257.75	147.04	**338.41**
2号炉	可燃性一般廃棄物（ｔ）	11,288.27	1,197.78	947.04	1,085.13	1,257.27	502.64	1,199.21	881.72	676.65	689.06	516.46	1,096.96	**1,238.35**
合計		21,111.10	1,379.05	2,198.22	2,180.09	2,133.12	883.86	2,416.09	2,129.28	1,351.22	1,845.20	1,774.21	1,244.00	**1,576.76**

【1号炉　炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度（℃）	燃焼室出口	800℃以上	850℃以上	907	907	907	902	901	906	908	905	908	905	902	**909**
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度（℃）	集じん器入口	200℃以下		175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	**175**
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度（ppm）	煙突入口	30ppm以下		4	4	5	7	4	4	4	3	3	2	6	**6**

【 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設 備 名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	4月9日、7月1日、8月15日、11月10日、2月12日
排ガス処理設備	6月30日、8月6日、11月11日、2月24日

【1号炉　排ガス定期測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（排気筒）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）※1回/6か月	採取日							16日						21日		
		測定結果報告日							8月28日						2月24日		
		測定結果	ばいじん（ｇ/㎥）	0.08以下	0.01以下				0.0024						0.00034		
			塩化水素（ｐｐｍ）	430以下	50以下				7.3						0.54		
			窒素酸化物（ｐｐｍ）	250以下	80以下				49						53		
			硫黄酸化物（ｐｐｍ）	K値17.5以下	20以下				12.00						0.63		
	ダイオキシン類※1回/年	採取日							16日								
		測定結果報告日							8月18日								
		測定結果（ng-TEQ/㎥）		1以下	0.05以下				0.000017								

【2号炉　炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度（℃）	燃焼室出口	800℃以上	850℃以上	909	908	907	906	905	906	909	906	901	903	901	**907**
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度（℃）	集じん器入口	200℃以下		175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	**175**
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度（ppm）	煙突入口	30ppm以下		4	3	4	4	4	5	4	4	11	4	6	**5**

【 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設 備 名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	8月13日、10月23日、11月14日、12月25日
排ガス処理設備	8月22日、11月18日

【2号炉　排ガス定期測定結果】

				基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
排ガス採取場所（排気筒）	排ガス中ばい煙濃度（酸素換算濃度）※1回/6か月	採取日							17日						22日		
		測定結果報告日							8月28日						2月24日		
		測定結果	ばいじん（ｇ/㎥）	0.08以下	0.01以下				0.0016						0.00041		
			塩化水素（ｐｐｍ）	430以下	50以下				0.24						0.13		
			窒素酸化物（ｐｐｍ）	250以下	80以下				53						48		
			硫黄酸化物（ｐｐｍ）	K値17.5以下	20以下				0.37						0.20		
	ダイオキシン類※1回/年	採取日							17日								
		測定結果報告日							8月18日								
		測定結果（ng-TEQ/㎥）		1以下	0.05以下				0								