

クリーンセンターしもきた（焼却施設） 維持管理記録【令和8年度】

【ごみ焼却量】

[illegible]

【1号炉 炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度 (°C)	燃焼室出口	800°C以上	850°C以上	907	904	904	903								
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度 (°C)	集じん器入口	200°C以下		175	175	175	175								
排ガス中的一酸化炭素の平均濃度 (ppm)	煙突入口	30ppm以下		6	4	3	5								

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設備名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	4月17日、 7月7日
排ガス処理設備	7月14日

【1号炉 排ガス定期測定結果】

[illegible]

【2号炉 炉内の燃焼温度等】

測定項目	測定位置	基準値	自主基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガスの平均温度 (°C)	燃焼室出口	800°C以上	850°C以上	905	903	898	904								
集じん機に流入する燃焼ガスの平均温度 (°C)	集じん器入口	200°C以下		175	175	175	175								
排ガス中の一酸化炭素の平均濃度 (ppm)	煙突入口	30ppm以下		7	11	12	5								

【冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日】

設備名	たい積したばいじんの除去を行った年月日
冷却設備	4月15日、6月17日
排ガス処理設備	4月20日、6月20日

【2号炉 排ガス定期測定結果】

[illegible]