

# 下北地域一般廃棄物等処理施設 アックス・グリーン

令和5年度

## 1. 処理量

一般廃棄物

(t)

号炉/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	262.488	停止中	264.806	2,247.242	停止中	1,902.860	1,615.888	2,639.682	1,328.872	1,646.802	590.786		12,499.426
2号炉	2,419.610	2,764.968	1,871.800	490.668	2,597.608	507.504	停止中	停止中	1,018.706	717.178	1,358.826		13,746.868
合計	2,682.098	2,764.968	2,136.606	2,737.910	2,597.608	2,410.364	1,615.888	2,639.682	2,347.578	2,363.980	1,949.612	0.000	26,246.294

## 2. 改質設備内のガスの温度

測定箇所: 炉頂

(°C)

号炉/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1172~1246	停止中	1180~1241	1094~1247	停止中	1118~1248	1074~1255	1155~1267	1170~1272	1137~1280	1169~1240	
2号炉	1108~1256	1033~1240	1094~1249	1141~1233	1077~1287	1176~1263	停止中	停止中	1171~1229	1152~1236	1160~1241	

## 3. 除去設備に流入する改質ガスの温度

測定箇所: 急冷塔出口

(°C)

号炉/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	40~63	停止中	43~70	43~73	停止中	41~71	40~68	40~73	40~70	40~67	40~62	
2号炉	40~65	41~69	41~73	44~76	40~78	40~77	停止中	停止中	40~73	40~68	44~67	

## 4. ばいじんの除去を行った月日

酸洗浄塔①	2023/10/5
酸洗浄塔②	2023/7/11
第一脱硫塔	
第二脱硫塔	2023/6/6、10/10

※計画停止: ごみ量が少ないため計画的にごみ処理を停止していることをいう。

5.除去設備の出口における改質ガス中の窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、硫化水素及びダイオキシン類  
 測定時期は年6回を想定しているが、計画停止中は測定を行わない。 令和5年度 1号炉

測定箇所	第一回			第二回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日	R5.9.28	R5.9.28	R5.9.28	R5.12.26	R5.12.26	R5.12.26	-	-
測定結果確定日	R5.11.17	R5.11.17	R5.11.17	R6.2.15	R6.2.15	R6.2.15	-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>	14	<11	<36	13	20	<30	250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>	6	<2	11					20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>	2	<2	34	3	4	6	700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>	0.002	0.002	<0.004				0.08	0.01
硫化水素※ <i>volppm</i>							-	-

測定箇所	第三回			第四回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日							-	-
測定結果確定日							-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>							250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>								20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>							700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>							0.08	0.01
硫化水素※ <i>volppm</i>							-	-

測定箇所	第五回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日				-	-
測定結果確定日				-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>				250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>					20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>				700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>				0.08	0.01

測定箇所	排気筒A	排気筒B	排気筒C	規制値	管理基準値
測定年月日	R5.9.28	R5.9.28	R5.9.28	-	-
測定結果確定日	R5.11.17	R5.11.17	R5.11.17	-	-
ダイオキシン類 <i>ng-TEQ/m<sup>3</sup></i>	0	0	0	1	0.01

※硫化水素は除湿塔出口にて測定を行っている。

令和5年度

2号炉

測定箇所	第一回			第二回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	R5.6.20	R5.6.20	R5.6.20	-	-
測定結果確定日	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	R5.7.7	R5.7.7	R5.7.7	-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>	<10	<11	<53	<11	<12	30	250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>	4	4	<6	7	<2	5		20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>	<1	<2	190	<2	<2	<3	700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>	0.002	<0.002	<0.006	0.002	0.002	0.005	0.08	0.01
硫化水素※ <i>volppm</i>							-	-

測定箇所	第三回			第四回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日	R5.11.17	R5.11.17	R5.11.17				-	-
測定結果確定日	R6.1.10	R6.1.10	R6.1.10				-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>	<11	<11	<40				250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>	8	<2	<4					20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>	8	<2	<4				700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>	<0.002	<0.002	<0.004				0.08	0.01
硫化水素※ <i>volppm</i>							-	-

測定箇所	第五回			第六回			規制値	管理基準値
	排気筒A	排気筒B	排気筒C	排気筒A	排気筒B	排気筒C		
測定年月日							-	-
測定結果確定日							-	-
窒素酸化物 <i>volppm</i>							250	50
硫黄酸化物 <i>volppm</i>								20
塩化水素 <i>mg/m<sup>3</sup>N</i>							700	20
ばいじん <i>g/m<sup>3</sup>N</i>							0.08	0.01

測定箇所	排気筒A	排気筒B	排気筒C	規制値	管理基準値
測定年月日	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	-	-
測定結果確定日	R5.6.12	R5.6.12	R5.6.12	-	-
ダイオキシン類 <i>ng-TEQ/m<sup>3</sup></i>	0	0	0	1	0.01

※硫化水素は除湿塔出口にて測定を行っている。