

防火上有効な措置とは

1.調理油過熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して火を消す装置をいいます。

※鍋等の吹きこぼれで火が消えた場合に、ガスの供給を停止しガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置は該当しません。



該当 調理油過熱防止装置



非該当 立ち消え防止安全装置

調理油過熱防止装置がついているものであるかは、右図のロゴマークを参考としてください。



Si 全口センサー搭載 センサーコンロ 自主基準適合マーク

2.自動消火装置



センサーで火災を感知して自動的に消火剤を放射し火災を未然に防止する装置です。

3.圧力感知安全装置

過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより火を消す装置のことをいいます。

