

令和2年度危険物安全週間

危険物事故により損害を受けないために

油 種の確認は確実に（コンタミ事故防止）

火災事故例

⇒携行缶にガソリンを詰替え後、顧客が灯油と勘違いし
石油ファンヒーターに給油し引火

リスクを減らすには？

- ガソリン詰替え時・・・携行缶はポリ製ではないか？
- 荷下ろし時・・・在庫量と荷下ろすタンクを確認したか？

在 庫管理の徹底を（流出事故防止）

流出事故例

⇒給油ホースからエア音とともに給油される、ポンプ
で吸い上げできない等

リスクを減らすには？

- 法定点検（原則1年以内に1回）をしているか？
- 毎日の在庫管理や漏えい検査管を確認しているか？

顧 客の安全に配慮を（セルフ監視業務）

事故例

⇒顧客が徒歩でセルフ用固定給油設備からガソリンを購入し、顧客自らにガソリンをかけ火をつけようとしていた

リスクを減らすには？

- 目視及び監視カメラで監視し、火災予防上安全な状態であることを確認し許可しているか？

下北消防本部予防課
〒035-0071 むつ市小川町2丁目14-1
TEL.0175-22-3819

下北消防本部ホームページはこちら



パソコンの方は

<http://shimoko.e-shimokita.jp/syobo/>

検索

携帯・スマートフォンの方は

