

ホームタンク の点検を！

下北管内ではご家庭や事業所等に設置されているホームタンクや配管からの漏えい事故が毎年発生しております。

危険物が土壌や河川に流出すると、火災危険や土壌や河川の生態系に深刻な影響を及ぼしかねません。

チェック項目

- オイルゲージの動きは適正か
- 通気管に目詰まりはないか
- タンク本体に錆や穴はないか
- 配管の腐食や漏れはないか
- 脚部の固定状況に緩みはないか
- ストレーナーのひび割れや漏れはないか
- 開閉バルブの動作は良好か



※灯油200リットル以上を貯蔵するホームタンクには火災予防条例で防油堤（コンクリートや鋼板などの浸透しない構造）の設置義務があります。

ホームタンクについてのご相談は消防本部予防課又は管轄の消防署・消防分署にお問い合わせください。

消防本部予防課	22-4196	大畑消防署	34-2233
むつ消防署	22-1680	風間浦消防分署	35-2101
川内消防分署	42-3215	大間消防署	37-3107
脇野沢消防分署	44-2020	佐井消防分署	38-2266
大湊消防署	24-2091	東通消防署	27-2199

