

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	石油販売業（ドラム缶による灯油の貯蔵）
区画内面積	120m <sup>2</sup>
さく等の構造	高さ1.0mの鉄骨柱を等間隔で設け、チェーンを張る。
地盤面の状況	地盤面を周囲より10cm高くし、コンクリート舗装
架台の構造	なし
消火設備	第5種消火設備 2本
工事請負者 住所氏名	〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇設備 代表取締役 〇〇〇〇 電話 〇〇-〇〇〇〇

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。