

~~製造所~~ 構造設備明細書  
一般取扱所

事業の概要		福祉施設					
危険物の取扱作業の内容		灯油ボイラー2基を暖房用として用いる					
製造所(一般取扱所)の敷地面積		3,500 m <sup>2</sup>					
建築物の構造	階数	地下1階部分	建築面積	200 m <sup>2</sup>	延べ面積	200 m <sup>2</sup>	
	壁	延焼のおそれのある外壁	—	柱	鉄筋コンクリート70mm	床	鉄筋コンクリート70mm
		その他の壁	鉄筋コンクリート70mm	はり	鉄筋コンクリート70mm	屋根	鉄筋コンクリート70mm
	窓	無し	出入口	特定防火設備	階段	—	
建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造		階数	地上3階 地下1階	建築面積	500 m <sup>2</sup>	延べ面積	2,000 m <sup>2</sup>
		建築物の構造概	鉄筋コンクリート造				
製造設備(取扱)の概要	A社製 C型ボイラー (C-02) A社製 D型ボイラー (D-003) B社製 送油ポンプ 0.75キロワット (安全増防爆型)						
令第9条第1項第20号のタンクの概要	サービスタンク (500リットル) 1基						
配管	鋼管 (SGP) 30A 防食テープ巻		加圧設備	—			
加熱設備	ボイラー2台		乾燥設備	—			
ためます等	有		電気設備	電気設備の技術基準による			
換気、排出の設備	換気設備		静電気除去設備	有			
避雷設備	有		警報設備	自動火災報知設備			
消火設備	第3種消火設備 (粉末 全域方式) 第4種消火設備 1本 第5種消火設備 3本						
工事請負者住所氏名	○○県○○市○○町○丁目○番地○○ ○○製作所 所長○○○○ 電話○○○-○○○○						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に製造所(一般取扱所)を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 令第9条第1項第20号のタンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のハ、様式第4のニ又は様式第4のホ)を添付すること。