

川内・脇野沢消防分署庁舎建設事業に関する質問回答書

「川内・脇野沢消防分署庁舎建設事業」に係る入札説明書等についての質問に回答します。

令和 6 年 7 月 17 日

下北地域広域行政事務組合 むつ消防署 庶務係

| No | 資料名 | 該当箇所 | | | タイトル | 質問内容 | 回答内容 |
|----|----------------------------------|------|----|----|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | 頁 | 行目 | 項目 | | | |
| 1 | 資料3 落札者決定基準 別表1 実績評価項目及び配点 | 7 | | | 同種、類似業務実績について | 基本設計業務は同種・類似の業務実績に含めてよろしいでしょうか。 | 基本設計業務は実績に含めません。 |
| 2 | 資料2 要求水準書 添付資料3 諸室リスト(諸元表) | 4~5 | | 車庫 | 収容車両について | 川内、脇野沢消防分署の車庫内の収容車両の長さ及び高さを教えてください。 | 以下のとおりです。 川内消防分署 ・水槽付消防ポンプ自動車 (長さ 730cm、高さ 287cm) ・小型動力ポンプ付水槽車 (長さ 940cm、高さ 320cm) ・救急車 (長さ 565cm、高さ 256cm) ・搬送車 (長さ 536cm、高さ 240cm) 脇野沢消防分署 ・水槽付消防ポンプ自動車 (長さ 767cm、高さ 290cm) ・救急車 (長さ 565cm、高さ 256cm) ・搬送車 (長さ 511cm、高さ 244cm) ・消防ポンプ自動車 (長さ 575cm、高さ 250cm) |
| 3 | 資料2 要求水準書 添付資料3 諸室リスト(諸元表) | 6 | | 別棟 | 消防団車庫棟 収容車両について | 消防団車庫棟の収容車両の長さ及び高さを教えてください。 | 以下のとおりです。 川内消防分署 ・消防ポンプ自動車 (長さ 563cm、高さ 273cm) ・消防ポンプ自動車 (長さ 568cm、高さ 290cm) ・指令車 (長さ 465cm、高さ 193cm) |