

様式第 4 のリ（第 4 条、第 5 条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	石油販売業									
敷地面積	600 m ²									
給油空地	間口 18 m					奥行 13 m				
注油空地	有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入）・無									
空地の舗装	コンクリート・その他（ ）									
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数		建築面積			水平投影面積				
	2 階		200 m ²			300 m ²				
	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口			
	耐火ボード	鉄骨造	コンクリート	鉄骨造	スレート造	防火設備	防火設備			
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり			
		m ²	m ²							
上階の有無（給油取扱所以外）	有（用途 ）・有（ ）・無（ ） （有の場合、屋根又はひさしの有無 有（ m） ・ 無）									
建築物の用途別面積	項目 用途	床又は壁で区画された部分の 1 階の床面積			床又は壁で区画された部分（係員のみが出入りするものを除く。）の床面積（2 階以上を含む。）					
	第 1 号	10 m ²								
	第 2 号	10 m ²			m ²					
	第 3 号	30 m ²			m ²					
	第 4 号	30 m ²			m ²					
	第 5 号	20 m ²								
	第 6 号	m ²								
	計	100 m ²			m ²					
周囲の塀又は壁	構造等	鉄筋コンクリート造			高さ	2 m				
	はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無									

(裏)

固定給油設備等	項目	型 式	数	道 路 境 界 線 か ら の 間 隔	敷 地 境 界 線 か ら の 間 隔
	設 備				
	固 定 給 油 設 備	A〇〇-〇〇	2	5 m	15 m
	固 定 注 油 設 備	B××-××	1	11 m	2 m
固 定 給 油 設 備 以 外 の 給 油 設 備		給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油 タンク車			
附 随 設 備 の 概 要		洗車機1台、オートリフト1台、コンプレッサー1台			
電 気 設 備		電気設備技術基準による			
消 火 設 備		第4種消火設備1本、第5種消火設備6本			
警 報 設 備		加入電話			
避 難 設 備		なし			
事 務 所 等 そ の 他 火 気 使 用 設 備		ガスコンロ1台、簡易湯沸器1台			
滞 留 防 止 措 置		地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ）			
流 出 防 止 措 置		排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ）			
タ ン ク 設 備	専用タンク	S F二重殻タンク 20KL 2基	可燃性蒸気 回 収 設 備	有 ・ ☐ 無	
	廃油タンク等	2KL 1基	簡易タンク		
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		〇〇市〇〇町〇丁目 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 電話 〇〇-〇〇〇〇			

- 備考 1 この様式の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
- 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあっては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のへ）を添付すること。